



NOTAS:

1. OS ELÉTRICISTAS ENTERRADOS DE ELÉTRICA DEVERÃO SER PRÓPRIOS PARA REDE SUBTERRÂNEA E INSTALAÇÕES A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 CM DAS DEMAS TURBILHAÇÕES.
2. TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO TER SEUS BARRAMENTOS PROTEGIDOS E OS CIRCUITOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.
3. TODOS OS PONTOS ATENDIDOS SERÃO INTERLIGADOS POR UMA ÚNICA MALHA DE ATERRAMENTO;
4. NÃO SERÁ ADMITIDA FALSA APARENTE.
5. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS EM SOLO DEVERÃO CONTER NO FUNDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 10CM DE BRITA Nº 2, COM O OBJETIVO DE ESGOAR A ÁGUA.
6. CONDUTORES NÃO COTADOS POSSUÍRÃO BITOLA DE 35MM².
7. ELÉTRICISTAS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETROS DE 34”.

CONTEÚDO