



9 SETOR F - 1º PAVIMENTO  
1 : 100

OBS.:  
LOCALIZAÇÃO  
DAS UNIDADES  
CONDENSADORAS  
VER PRANCHA 3

AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO				
LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS		UNIDADE	CAPACIDADE	LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
TÉRREO	SETOR A	A1	60.000 BTU/h	COBERTURA
		B1	60.000 BTU/h	TÉRREO
	SETOR B	B2	60.000 BTU/h	TÉRREO
		B3	60.000 BTU/h	TÉRREO
		C1	60.000 BTU/h	COBERTURA
	SETOR C	C2	60.000 BTU/h	COBERTURA
		C3	60.000 BTU/h	COBERTURA
		C4	60.000 BTU/h	COBERTURA
		C5	60.000 BTU/h	COBERTURA
		C6	60.000 BTU/h	COBERTURA
		D1	48.000 BTU/h	COBERTURA
	SETOR D	D2	48.000 BTU/h	COBERTURA
		D3	48.000 BTU/h	COBERTURA
		D4	48.000 BTU/h	COBERTURA
		D5	48.000 BTU/h	COBERTURA
		D6	48.000 BTU/h	COBERTURA
		D7	48.000 BTU/h	COBERTURA
1º PAVIMENTO	SETOR E	E1	60.000 BTU/h	COBERTURA
		E2	60.000 BTU/h	COBERTURA
		E3	60.000 BTU/h	COBERTURA
		E4	60.000 BTU/h	COBERTURA
		E5	60.000 BTU/h	COBERTURA
		E6	60.000 BTU/h	COBERTURA
		E7	60.000 BTU/h	COBERTURA
	SETOR F	F1	60.000 BTU/h	COBERTURA
		F2	60.000 BTU/h	COBERTURA
		F3	60.000 BTU/h	COBERTURA
		F4	60.000 BTU/h	COBERTURA
		F5	60.000 BTU/h	COBERTURA
		F6	60.000 BTU/h	COBERTURA
		F7	60.000 BTU/h	COBERTURA

10 QUADRO GERAL DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	UNIDADE INTERNA EVAPORADORA (COM A DESCRIÇÃO DO SETOR)
	UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA (COM A DESCRIÇÃO DO SETOR)
	TUBULAÇÃO DE COBRE REFRIGERANTE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE



PRANCHA:  
8/8

DATA:  
25/02/2019

PROJETO:  
AR CONDICIONADO  
CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS

CONTEÚDO:  
PLANTA BAIXA 1º PAV SETOR F  
QUADRO GERAL DAS MÁQUINAS